

Elektriska Pröfningsanstalten

Holmgren & Rossander.

Telegramadress: Elektroprof.

Rikstel. 35 62. Allm. tel. 896.

Stockholm den 28:te juni 1906.

Regeringsgatan 38.

Herr Brukspatron E. Erikson,

G R A N B E R G S D A L .

Vi hafva härmad nöjet öfversända vårt utlåtande med anledning af den af ingenjör Laurell verkställda besiktningen af Eder elektriska anläggning. Det af brandstodsbolaget fordrade intyget om anläggningen kunna vi ej afgifva, förr än ytterledningarna blifvit föreskriftsenligt utförda.

Det vid upprepade tillfällen iakttagna förhållandet, att den ena generatorn ommagnetiseras vid frånslagning af tröskverksmotorn, och denna således ej utan omkoppling af den ommagnetisade generatorns shunt kan åter igångsättas förebygges lättast genom att båda generatorernas magnetlindningar ånslutas till samma generator. Då emellertid ibland endast en generator användes, böra magnetlindningarna medelst en 2-pol. omkastare kunna tillkopplas hvilken generator som hälst; hvilken omkastare aldrig får röras under gång.

Vi tillställa Allmänna Svenska en afskrift af utlåtandet.

Alltid gärna till Eder tjänst teckna

Högaktningsfullt
Elektriska Pröfningsanstalten
Holmgren & Rossander

Försten Holmgren